

Рекомендации по соблюдению мер пожарной безопасности при организации и проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий с участием детей

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», а также в целях безопасного проведения новогодних утренников и праздничных мероприятий с участием большого количества детей руководителям учреждений образования необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 1) Руководитель организации перед проведением праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности.
- 2) Для проведения праздничных мероприятий необходимо использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями
- 3) При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников организации.
- 4) Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
- 5) Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением требований пожарной безопасности. Электрические гирлянды и иллюминация должны иметь соответствующий сертификат соответствия.
- 6) При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
- 7) При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

При организации праздничных мероприятий запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Начальник ОНД и ПР
Брюховецкого района

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned between the text on the left and the name on the right.

А.А. Кроква